

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になりません。

平成26年3月5日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GⅠグレード 0件
2. GⅡグレード 0件
3. GⅢグレード 15件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	所内蒸気系供給配管止め弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
2	1号機	タービン建屋復水器換気空調系給気エアフィルタの点検時、フィルタの脱落を確認した。当該フィルタを修理。	
3	3号機	サービス建屋加湿器(C)に排水エラー表示を確認した。当該機器を点検・修理。	
4	4号機	高電導度廃液系濃縮廃液ポンプ(A)シール水戻り圧力指示計の指針が固着していることを確認した。当該指示計を点検・修理。	
5	5号機	高電導度廃液系濃縮装置復水器(A)導電率計の補正用温度計に動作不良を確認した。当該計器を点検・修理。	
6	5号機	タービン補機冷却系熱交換器(C)の点検時、一部の伝熱管で減肉率が管理値を超えていることを確認した。当該伝熱管を修理。	
7	5号機	タービン補機冷却系ポンプ(A)吸込弁の操作ハンドル取っ手の脱落を確認した。当該ハンドルを点検・修理。	
8	5号機	洗濯乾燥機(C)上部ダンパーから異音を確認した。当該ダンパーを点検・修理。	
9	6号機	ダスト放射線モニタ用サンプルポンプろ紙出口圧力の警報設定値と設定値根拠書の値に相違があることを確認した。当該事象の原因を調査。	
10	7号機	原子炉自動出力調整装置および給水制御系装置の伝送異常を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
11	7号機	中央制御室加湿器において断水を示す警報の発生を確認した。当該加湿器を点検・修理。	
12	7号機	制御棒駆動系駆動水加熱器操作スイッチの動作不良(動作が緩慢)を確認した。当該スイッチを点検・修理。	
13	その他	火災防護対策工事のうち一部工事の手続きにおいて、所定の承認を得ずに発注したことを確認した。	
14	その他	焼却炉底蓋シール用空気圧縮機(A)の点検時、油ミスト除去装置圧力指示計の動作不良を確認した。当該計器を修理。	
15	その他	焼却炉底蓋シール用空気圧縮機(B)の点検時、油ミスト除去装置圧力指示計の動作不良を確認した。当該計器を修理。	