

不適合管理状況(9月審査分)

1. As, Aグレード

グレード	発生日	内容詳細	
As	対象なし		
A	2003/09/05	件名	2号機MCC 2SA-2-2故障警報発生について
		概要	排ガス水素分析計ラックの修理工事において、配線に係わる作業を実施していたところ、MCC 2SA 2-2故障警報が発生した。 ラック内の配線に係わる作業中に、配線を短絡させ警報を発生させたと推定している。
		対策	配線に係わる作業の際には作業範囲の検電を実施し、電源隔離されていることを確認した上で作業する。

2. Bグレード

発生日	号機	件名
2003/09/01	2号機	RCIC系フランジボルトの第1種ISI検査未受験について
2003/09/08	その他	保安規定123条に係わる記録の損失と汚損について
2003/09/11	3号機	タービン建屋 天井クレーン(NO1)ガーター上部に設置されている空調機からの凝縮水適下について
2003/09/11	4号機	HPSW・HPCWポンプ手動起動試験時の手順誤りについて
2003/09/12	その他	大湊側雑固体廃棄物焼却設備 排ガスフィルタA/B支持脚・脚プレートの輸送中の変形について
2003/09/12	3号機	原子炉建屋 TIP案内管RPVペDESTAL内部損傷について
2003/09/13	3号機	DBG移動後の燃料移動監視装置の表示と炉心状態の相違について
2003/09/16	その他	大湊側雑固体廃棄物焼却設備 焼却炉ノズル(2本)の当社立会後の切断について
2003/09/17	その他	保安検査官からの改善指導:原子炉主任技術者の現場巡視について
2003/09/22	6号機	SLCポンプ手動起動試験の手順書の誤記について
2003/09/25	5号機	HSDろ過器(A)ろ過性能低下について
2003/09/26	4号機	タービン建屋 給水加熱器ドレン系水位調節制御弁グランド部からのグランドリークについて
2003/09/26	6号機	タービン建屋 MSV 3テスト用電磁弁取付部の油にじみについて
2003/09/29	1号機	HPIW サーキットケーブル管からのオーバーフローによる水漏れ

3. Cグレード

発生日	号機	件名
2003/06/10	6号機	第5回総合負荷性能検査のMETI指摘事項について(その2)
2003/08/19	1号機	N36 - F034B弁修理工事 配管内面減肉の件
2003/08/27	1号機	LPRM検出器イ項使用前検査(完成品)時の指摘
2003/08/28	1号機	自治体への発電所データ伝送(PA用モニタリングポスト)の計画外停止
2003/08/29	1号機	液体廃棄物処理設備排水放射線モニタ指示上昇
2003/08/29	2号機	燃料プール内保管の使用済みLPRM落下
2003/08/30	7号機	直流125V 7C地絡警報発生 調査依頼
2003/09/01	3号機	CRD L/Tに於けるアウトポート加圧漏洩試験時のリ-ク量不適合の件
2003/09/01	3号機	IA圧縮機(A)点検に伴うSAバックアップ弁作動試験の遅延について
2003/09/01	その他	大湊側焼却設備焼却炉水切り時における船舶入港について
2003/09/02	その他	サービスホール展示棟1階火災報知器作動
2003/09/02	4号機	主タービン第10リフトポンプモーター収納箱下部油溜まり発生
2003/09/02	3号機	CRD L/Tに於けるインポート加圧漏洩試験時のリ-ク量不適合の件
2003/09/02	3号機	CRD L/Tに於けるインポート加圧漏洩試験時のリ-ク量不適合の件
2003/09/02	1号機	EDM深さ測定治具 部品破損
2003/09/02	その他	保安に関する組織について(現在は、指摘事項になっていない)
2003/09/02	2号機	シールド欠陥除去作業に於ける作業ミス未報告の件
2003/09/03	1号機	S/B 1FL脱衣所手洗い場(管理区域)天井より水滴下
2003/09/03	1号機	循環水ポンプ建屋 火災警報発生
2003/09/04	3号機	CRD L/Tに於けるインポート加圧漏洩試験時のリ-ク量不適合の件
2003/09/04	3号機	CRD L/Tに於けるインポート加圧漏洩試験時のリ-ク量不適合の件
2003/09/05	その他	SLC分析結果通知漏れ
2003/09/06	3号機	CRD L/Tに於けるアウトポート加圧漏洩試験時のリ-ク量不適合の件

2003/09/08	5号機	PLR配管初層RTの件(その2)
2003/09/08	2号機	CWP吐出ピット排水ポンプ用吐出弁グランドパッキン押え部のボルト腐食
2003/09/09	7号機	K7 RHR Hx(A)第一ベント弁全開について
2003/09/09	2号機	シールド欠陥除去作業に於ける EDM 加工時の位置設定ファイル選択ミスの件
2003/09/11	5号機	5号機 CWP天井クレーン電動機 溶射修理の許容値外れ
2003/09/12	5号機	APD不携帯で作業した。
2003/09/13	2号機	R/B B3F CRD補修室 火報発生について
2003/09/15	2号機	焼却炉建屋排気筒放射線モニタリチウムサンプリング装置故障警報発生について
2003/09/16	6号機	中操記録計の記録紙入れ間違い
2003/09/16	3号機	排気筒モニタサンプルポンプ(B)点検依頼
2003/09/16	その他	柏崎労働基準監督署からの指導について
2003/09/17	その他	平成15年度第2回保安検査中に発見した疑義 第3条保安に関する組織 第4条保安に関する職務
2003/09/17	その他	平成15年度第2回保安検査中に発見した疑義 第12条 巡視点検
2003/09/18	その他	平成15年度第2回保安検査中に発見した疑義等について「放射性液体廃棄物放出時の許容値5 cps」
2003/09/19	1号機	FCS(B)冷却水入口弁(T49-MO-F006B)動作不良
2003/09/22	その他	平成15年度第2回保安検査気付き事項「格納容器内部等の巡視点検について」
2003/09/22	その他	平成15年度第2回保安検査中に発見した疑義等について「1F3保安規定違反に係る水平展開現場(タグ等の管理状況)確認」
2003/09/22	その他	第2棟固体廃棄物貯蔵庫天井からの雨水漏洩について
2003/09/24	1号機	H11-P674 コンセント回路ヒューズ断 発生について
2003/09/26	2号機	タービン本体 カップリングボルト用油圧発生装置校正切れの件
2003/09/26	3号機	IRM ch. B/Fノイズ発生の件

4. Dグレード

発生日	号機	件名
2003/4/22	2号機	RCIC-EHC ループ試験時判定値逸脱
2003/7/30	2号機	電子計算機点検修理工事PLADIS計算機点検
2003/7/30	2号機	プロセス計算機CRT#13表示不具合(その2)

2003/8/18	2号機	K-2 CWP 天井クレーンケーブル中継端子箱ケーブル素線切れ
2003/8/19	1号機	給水制御操作パネルCUW弁制御器弁開度設定指示不良
2003/8/22	5号機	N25 CPSグランド蒸気復水器ベント弁 弁体・弁棒 腐食・傷
2003/8/25	6号機	計装弁グランド部より水にじみの件(P91-P461-RB17-S3)
2003/8/25	5号機	E31 LDS放射線モニタ指示不良
2003/8/25	1号機	PLR配管修理工事 VGL系電磁弁P71-F010[PLR-F002B弁リークオフライン止め弁]損傷の件
2003/8/26	4号機	過渡現象記録装置操作ミスについて
2003/8/26	1号機	シュラウド修理 EDM加工装置 電極回転不可(ケーブルコネクタ部の外れ)
2003/8/26	2号機	D11系 接点付き温度指示計ケース割れの件
2003/8/26	4号機	4号R/B換気空調系他点検手入工事のうちDG(B)/Z送風機(B)機器の軸受背面ギャップ許容値外について
2003/8/27	2号機	直流 250V 蓄電池 セル No.28 ケースの亀裂発生について
2003/8/27	2号機	D11-TIS010 リセット接点チャタリングの件
2003/8/27	その他	補助ボイラー4C給電部保護カバー取付ネジ穴不良
2003/8/27	5号機	N21 第6給水加熱器(B)出口2次ベント弁 弁体 ピンホール
2003/8/27	5号機	N21 FDW給水流量計(B)入り口ドレン弁 弁棒 腐食及び傷
2003/8/28	1号機	L/B 1F 東側(屋外)電子式集積線量計読取り不可について
2003/8/28	1号機	I/B 1F 休憩室内電子式集積線量計読取り不可について
2003/8/28	1号機	抽気逆止弁シリンダー入口空気配管(フレックスホース)の破損について
2003/8/28	5号機	K-5 パージ用蒸発器蒸気供給調節弁(T31-TCV-F363)弁体シート面浸食の件
2003/8/28	3号機	RD系弁(K11-F001)シートリークの件について
2003/8/28	7号機	7号機R/B HCW(A)サンプポンプドレン弁K11-F512Aシートパスの件
2003/8/28	7号機	P91-P483-RWB01-S2 流量調整不良の件
2003/8/29	3号機	HCW中和装置回転式ストレーナボンネット締付けボルトの破損
2003/8/29	2号機	1.2.3.7号機換気空調系月例点検委託
2003/8/29	2号機	2号スクリーン装置 バー枠幅寸法公差外れについて
2003/8/29	7号機	N22-F530B点検依頼
2003/8/29	7号機	N31系 主タービン第4(X)軸受振動記録計 チャートスピード遅れの件
2003/8/30	1号機	SS系シーケンスコントローラ基板不良
2003/8/30	7号機	FHM遠隔操作盤内表示用電源(AVR)装置 DC出力不良
2003/8/31	5号機	屋外ページング装置中継端子箱の腐食
2003/8/31	その他	1/2号サービス建屋PP出入ゲート不調
2003/8/31	4号機	RSWストレーナ(E)差圧計 検出配管フランジ漏洩 点検依頼
2003/9/1	5号機	5・6・7号共用OF-CV洞道 北側送風機(A)ベルト断 警報発生の件
2003/9/1	1号機	LP-1E21 CKT-24回路点検修理依頼
2003/9/1	6号機	発電機密封油系油漏洩調査依頼
2003/9/1	1号機	モニタリングポストテレメータ装置の異常

2003/9/1	7号機	S A圧縮機(B)中間冷却器用安全弁閉止キャップ取り忘れについて
2003/9/1	5号機	ランドリー建屋(2F)天井ひび割れ
2003/9/2	1号機	H/B 2B導電率計指示不良
2003/9/2	4号機	FPC F/D保持ポンプ(B)差圧計指示ハンチング
2003/9/2	4号機	NSSタイパー印字不良
2003/9/2	7号機	APRM(D)EL画面調査依頼
2003/9/2	1号機	燃料取扱支援装置設置工事 燃料取扱支援装置オーバフロー発生
2003/9/2	1号機	ISIカメラ映像ノイズ発生不適合の件
2003/9/2	7号機	P91-CE-TB07A 絶縁抵抗不良の件
2003/9/2	7号機	R/B 1F 南西側(屋外)電子式集積線量計読取り不可について
2003/9/3	6号機	R/C系ポンプ吐出ライン逆止弁点検依頼
2003/9/3	1号機	HCW収集ポンプ(A)メカシールリーク
2003/9/3	その他	5号サービス建屋出入ゲート(G75)不調
2003/9/3	3号機	S21 放水口用弁(S21-F221)弁座シート割れ
2003/9/3	5号機	5号機 放水用圧力調節弁 S21-F076, F078腐食
2003/9/3	4号機	「制御棒駆動機構温度高」ANN 発生について
2003/9/3	5号機	発電機#10側シールケース軸絶縁不良
2003/9/3	2号機	2号機T/B天井クレーンガード手摺 落下防止パンチングメタルの固定方法について
2003/9/3	2号機	2号T/B天井クレーン(1)圧力扇コンプレッサドレン配管のUボルト取付
2003/9/3	4号機	4号CWP建屋天井クレーン フックカバー取付の件
2003/9/3	4号機	4号CWP建屋天井クレーン ブレーキフルードホースの表面硬化について
2003/9/3	4号機	4号CWP建屋天井クレーン 主巻電磁ブレーキ(北側)のライニング劣化について
2003/9/4	1号機	発電機冷却IPB・変圧器温度記録計点検依頼
2003/9/4	その他	HCW濃縮装置 HSCR 導電率計指示不良
2003/9/4	5号機	H/B中和装置硫酸注入ポンプ自動制御不能
2003/9/4	6号機	HSCRライン保温材調査依頼
2003/9/4	1号機	オイルフィルターユニットDPI指示不良
2003/9/4	7号機	CC系(C)ボール詰まりの件
2003/9/4	2号機	HS原子炉建屋圧力調節弁(P61-F051)不良
2003/9/4	2号機	P61 蒸気トラップ(D047)動作不良
2003/9/4	4号機	T/B 1F 北側(屋外)電子式集積線量計読取り不可について
2003/9/4	2号機	硫酸希釈槽攪拌機ピッチドタービンのゴムライニング欠損
2003/9/4	3号機	HX/B NSDサンプルポンプ(A)グリースニップル破損の件
2003/9/4	2号機	N21系 圧力スイッチ 継手部からのリークの件
2003/9/4	1号機	T/B HS供給ラインPCV入口弁
2003/9/4	5号機	EHC盤保守ツール用 PADT ADAPTER 不具合
2003/9/4	7号機	D21 Iリア放射線モニタCH1~17記録計 入力切替SW 接点金具剥れの件
2003/9/4	6号機	R/B天井クレーン 操作回路電源MCCB投入不良の件
2003/9/4	6号機	R/B天井クレーン 故障表示回路ブザー不鳴動の件

2003/9/5	6号機	M / DRFP(A)TX - 231A閉止栓取付け依頼
2003/9/5	6号機	LO油清浄機ガス抽出機吸込配管取付け部調査依頼
2003/9/5	2号機	I A除湿装置(A)空気冷却器出口温度計(P52-TIS-088A)点検依頼
2003/9/5	5号機	柏崎刈羽原子力発電所5号機使用済樹脂等保管状況報告記載漏れについて
2003/9/5	3号機	ゲルマニウム半導体検出器軽故障
2003/9/5	3号機	Hx / B NSDサンプポンプ(B)摩耗の件
2003/9/5	7号機	角落とし収納ピット排水ポンプ端子台腐食
2003/9/5	3号機	格納容器露点計サンプルポンプ入口圧力計校正依頼
2003/9/5	7号機	RHR停止時冷却系(B)入口圧力計調査依頼
2003/9/5	7号機	バッチ油タンク(A)内面塗装剥離の件
2003/9/5	3号機	I A圧縮機(B)低圧側ピストンブリング摩耗の件
2003/9/5	1号機	構内配電線・通信線及びヤード分岐盤パトロール時、不適合
2003/9/5	2号機	N71 - F002A二次減速機(ドライブスリーブ, SUSリング)腐食について
2003/9/5	1号機	500KV GIS系統5 - 3 - 3ガスリーク
2003/9/5	1号機	発電機#9軸振動計取付部油漏れの件
2003/9/6	3号機	3号機主変圧器冷却ファンNo.3制御盤扉の鍵固着
2003/9/6	6号機	H11 - P701盤冷却ファン交換依頼
2003/9/6	6号機	RIP ASD(H)C2制御装置調査・点検依頼
2003/9/8	3号機	3号機ゲルマニウム半導体検出器#3軽故障
2003/9/8	3号機	HCW濃縮装置加熱蒸気ドレン導電率指示不良
2003/9/8	5号機	R / B No.1サブドレン排水ポンプサーマルリレー動作
2003/9/8	1号機	復水ろ過装置(B)流量調整弁ポジションナ点検依頼
2003/9/8	3号機	復水脱塩装置薬液貯槽現場盤内の計器取付部割れ
2003/9/8	2号機	U42-F020 弁体腐食(雑用水系・Hx / B B2F南西コーナーろ過水接続止め弁)
2003/9/8	7号機	R/B B1F 北西EV前電子式集積線量計電源OFFについて
2003/9/8	3号機	3号機放水口サンプリングポンプケーシング欠損の件
2003/9/8	3号機	G31 - F031弁調整精度不適合
2003/9/8	2号機	シュラウド欠陥除去作用におけるH7a溶金部の黒線模様の件
2003/9/8	6号機	R / B天井クレーン主巻電動機絶縁抵抗低下の件
2003/9/9	5号機	ホットラホ'空調の異音について
2003/9/9	5号機	FPCサンプリングラック FPC F / D入口サンプリングラインシートパスについて
2003/9/9	2号機	EHCサクシヨンフィルター(B)油にじみの件
2003/9/9	2号機	PLR バージ水入口弁(A)空気供給ラインエアリーク
2003/9/9	3号機	H22-P541 内コンフローバルブ袋ナット緩み
2003/9/9	1号機	500KV GIS系統3 - 2 - 1 - 3ガスリーク
2003/9/9	2号機	N21-F745A (給水ポンプ出口ヘッダ圧力計元弁)弁棒腐食
2003/9/9	2号機	N21-F561B(第2給水加熱器水室ドレン弁)弁棒腐食
2003/9/9	7号機	ITV モニタ不良の件

2003/9/9	1号機	屋外用 CVCF 装置 保護設定値及び計器性能試験測定値の規格値逸脱
2003/9/9	3号機	AIS5G013 基板の基準温度精度外
2003/9/10	7号機	LPRM28 - 05C 指示不良に伴う点検依頼
2003/9/10	2号機	2号機T/B 2天井クレーン走行車輪摩耗板(サイドプレート)の摩耗について
2003/9/10	2号機	PASS 気体サンプル容器チャック用電磁弁動作不良について
2003/9/10	1号機	HCW 収集タンクPH計A指示スティック
2003/9/10	2号機	P52 系 接点付温度指示計 接点不良の件
2003/9/10	7号機	R/A 排気隔離弁エアフィルターのドレンコックリークについて
2003/9/10	7号機	1~7号小口修理工事(その3)のうち7号R/A・T/A 給気処理装置フィルタ吊りひも不良について
2003/9/10	7号機	MS ラインプラグ 操作盤漏えいの件
2003/9/10	7号機	D11 系 非常用ガス処理系排ガス放射線モニタ記録計 サーボモータ動作遅れの件
2003/9/10	3号機	電子はかり校正前データの誤差不良について
2003/9/10	2号機	CRD 空気圧力調節弁前弁 他4弁グランドリーク
2003/9/11	その他	緊対室!TV映像不良
2003/9/11	1号機	66kV GIS 北側開閉所 甲母線 GIS ガス圧監視装置修理依頼
2003/9/11	4号機	T/B B1F グランド蒸気蒸化器室内床面ひび割れ補修依頼
2003/9/11	4号機	T/B B3F CF逆洗水移送ポンプ(B) 室側面壁変色部補修依頼
2003/9/11	4号機	T/B B3F CF逆洗水移送ポンプ(A) 室床面塗装剥離部補修依頼
2003/9/11	1号機	Ax/B LD サンプポンプ(B) 汲み上げ不良
2003/9/11	4号機	LDS サンプルポンプ(B) 潤滑油補給依頼
2003/9/11	1号機	MP - 4 雑電源用変圧器絶縁抵抗不良
2003/9/11	1号機	モニタリングホスト用無停電電源装置(No.2) インバータ出力過電流・MCCB トリップ発生
2003/9/11	5号機	5号機S/B 手洗所給水設備不良
2003/9/11	6号機	6・7号機S/B 手洗所給水設備不良
2003/9/11	7号機	第一給水加熱器出口サンプル入口弁(P91-P503-TB11A-S1)シーリングの件
2003/9/11	7号機	D11 系 気体廃棄物処理系設備エリア排気放射線モニタ D 記録計 サーボモータ動作遅れの件
2003/9/11	7号機	D11 系 ドライウェルドレン放射線モニタ(HCW)記録計
2003/9/11	3号機	未校正計測器(テスター)使用に伴う測定誤差の発生
2003/9/11	3号機	ゲートモニタ(No.4) 駆動部基板故障について
2003/9/12	7号機	CAMS(B) 除湿器温度 高/低 ANN 発生の件
2003/9/12	その他	焼却設備1次セラミックフィルタ(A)バーナ失火
2003/9/12	7号機	R/A、T/A 給気エアフィルタ室扉不良
2003/9/12	4号機	LPCP(B) 吸込弁 F001B シールライン継ぎ手部からのリーク
2003/9/12	6号機	SGTS(A) 活性炭フィルタ入口湿度高警報調査依頼
2003/9/12	4号機	4号機 CWP 建屋天井クレーン 走行ディスクブレーキ作動油について
2003/9/12	3号機	R/B3F ギャラリー二重扉故障

2003/9/12	6号機	R / B オペフロ床面塗装補修依頼
2003/9/12	1号機	主冷凍機B油ストレナ詰まり
2003/9/13	2号機	焼却建屋トリチウムサンプリング装置サンプルポンプ(B)異常の件
2003/9/13	3号機	HCW収集タンクAドレン弁(K13-F065A)閉塞の件
2003/9/13	2号機	LCWろ過器逆洗水受タンク攪拌機A異音発生の件
2003/9/13	2号機	K22-PT003A 元弁(K22-F700A)より析出物発生の件
2003/9/13	2号機	RHR・FPC・CUW・RCW・HPCW 系温度記録計(E11-TRS605)点検依頼
2003/9/13	7号機	R / B HCWサンプポンプ(F)出口弁の開度計修理依頼
2003/9/13	6号機	区分4 復水器真空度プロセス値調査及び調整依頼
2003/9/13	その他	5号サービス建屋出入PPゲート(G76)不調
2003/9/15	1号機	LCWクラセパ(B)アキュムレータ復水補給弁シートパス
2003/9/15	2号機	タービン本体 LPA 内部車室締付ボルト(281)固着
2003/9/16	6号機	地震観測装置の不具合について
2003/9/16	3号機	RW計算機メッセージプリンタ復帰不能
2003/9/16	7号機	T / B 2F 可動式カメラ点検依頼
2003/9/16	2号機	ページング通話不良
2003/9/16	3号機	3号スクリーンC号機A-回転式スクリーン本体フレームガイドレールライナー-摩耗
2003/9/16	3号機	W32 スクリーン装置 F103C 洗浄水元弁ナイロンコーティング剥離
2003/9/16	3号機	W32 スクリーン装置 F104C 洗浄水元弁ナイロンコーティング剥離
2003/9/16	3号機	W32 スクリーン装置 F105C 洗浄水元弁ナイロンコーティング剥離
2003/9/16	2号機	タービン本体 カップリングガード水平締付ボルトネジ部損傷の件
2003/9/16	7号機	バッチ油タンク(B)内面塗装剥離の件
2003/9/16	7号機	再発防止・水平展開を指示した不適合の処理について 件名: 7号機使用済み燃料ラック クレーン誤操作による座標銘板損傷(変形)
2003/9/16	2号機	カップリングボルト用油圧発生装置、圧力低下及び油のみじみの件
2003/9/17	5号機	R / A排風機(B)スラスト軸受漏油
2003/9/17	1号機	T / B化学廃液サンプポンプ(A)汲み上げ不良
2003/9/17	5号機	「TSW ストレナ(C)差圧 高」ANN 発生の件
2003/9/17	2号機	An / A B3F 南西 LCWバルブ室内床面塗装ひび割れ
2003/9/17	3号機	Rx・Tbソフトアイソレーション用プリンタ印字不良について
2003/9/17	4号機	LPRM 56-41B 検出器健全性確認依頼
2003/9/17	6号機	プロセス入出力装置 片系異常ANN発生の件
2003/9/17	6号機	イオンクロ装置ポンプ圧力異常
2003/9/17	5号機	スタックトリチウムサンプル装置冷凍機(B)温度異常
2003/9/17	5号機	バー回転式スクリーンB号機本体フレームガイドレールライナーの膨らみの件
2003/9/17	5号機	トラベリングスクリーンB号機本体フレームガイドレールライナーの膨らみの件
2003/9/17	7号機	K - 7 D / G 予備品(C系)ピストンオイルリング破損の件
2003/9/17	その他	平成15年度第2回保安検査中に発見した疑義

		第 10 条 原子炉主任技術者の職務等 第 14 条 引継
2003/9/17	その他	平成15年度第2回保安検査中に発見した疑義 第 31 条 格納容器内の原子炉冷却材漏えい率
2003/9/17	その他	平成15年度第2回保安検査中に発見した疑義 第 12 条 巡視点検
2003/9/17	その他	平成15年度第2回保安検査中に発見した疑義 第 12 条 巡視点検
2003/9/17	その他	平成15年度第2回保安検査中に発見した疑義 第 9 条 原子炉主任技術者の職務等
2003/9/17	その他	平成15年度第2回保安検査中に発見した疑義 第 9 条 原子炉主任技術者の職務等
2003/9/17	5号機	4,5号、6号 T/B、7号 R/B 電子計算機点検保守委託
2003/9/17	7号機	鉄イオン注入系弁(P95 - F220)ボンネット弁体ガイド部腐食の件
2003/9/17	2号機	M / D RFP (A)加速度ピックアップセンサ取付け不良
2003/9/18	3号機	排水放射線モニタ指示値上昇の件
2003/9/18	3号機	MSIV L/T 立会検査中における検査用計器損傷について
2003/9/18	7号機	FEI海水供給ポンプ電動機負荷側外側油切り破損
2003/9/18	1号機	2号高起動変圧器後備保護装置点検依頼
2003/9/18	1号機	CD再生用水圧力調整弁入口弁グランド片締め
2003/9/18	3号機	復水再循環流量調節弁(N21 - FCV - F085)修理依頼
2003/9/18	4号機	ITV「主スクリーンピット」点検依頼
2003/9/18	6号機	D / G(A)排気ライン保温材修理依頼
2003/9/18	7号機	酸素ポンベ(F)付属細管腐蝕によるガス漏洩
2003/9/18	2号機	CV1, 2弁クロスヘッド締付トルク値低下
2003/9/18	2号機	タービン本体 LPA内部車室防熱板浸食の件
2003/9/18	2号機	タービン本体LPA内部車室上半ヒートバフフル止め金具浸食の件
2003/9/18	2号機	高圧口 - タ - 前部芯棒摺動キズの件
2003/9/18	2号機	タービン本体LPA内部車室締付ボルト(281)固着の件
2003/9/18	5号機	No.1タービンバイパス弁(TBV) RPS スイッチロッドガイドプレート摩耗
2003/9/18	4号機	スクリーン洗浄ポンプ(A)モーター反負荷側グリスニップル不良
2003/9/18	7号機	サンプリングラック内弁のグランドより滲みの件
2003/9/18	2号機	CV 1, 2弁レバー間隙値の一部に管理目標値上限はずれの件
2003/9/18	7号機	鉄イオン注入系弁(P95 - F804 他)の弁箱の割れ他腐食の件
2003/9/19	4号機	RSWポンプ(C)グランド飛散防止カバー留め具修理依頼
2003/9/19	6号機	NSS制御装置軽故障発生に伴う調査依頼
2003/9/19	2号機	油分析装置(LO系用・EHC系用)動作不良
2003/9/19	1号機	No.2 HSTr N-112 開放操作時警報発生

2003/9/19	3号機	T / B B1F HSCR配管Vストレナー点検依頼
2003/9/19	5号機	スクリーン洗浄装置バー回転式スクリーン(B)洗浄水弁腐食の件
2003/9/20	5号機	SOL系ドラハン操作室コイルユニット温水用TCVエアリーク
2003/9/21	2号機	CRT#7点検修理依頼
2003/9/22	5号機	5号機 シャワードレン収集タンク(A)分析時の浮遊物質濃度 放出基準逸脱について
2003/9/22	1号機	HSD収集ポンプ(A)吐出圧力指示不良
2003/9/22	3号機	3号機 デジタルマノメータ(M器217)校正前データの誤差不良について
2003/9/22	1号機	Ax / B冷凍機(A)冷水過冷によるトリップ
2003/9/22	2号機	復水・タービン補機冷却系温度記録計点検依頼
2003/9/22	3号機	S・S JAE第二段駆動蒸気入口弁(N39 - F027)修理依頼
2003/9/22	7号機	過渡現象記録装置 745isアクセスエラー発生の件
2003/9/22	その他	平成15年度第2回保安検査中に発見した疑義等について「K4RHR定例試験手順書改定遅延」
2003/9/22	その他	平成15年度第2回保安検査気付き事項「1F3保安規定違反水平展開(所員の意識高揚)」
2003/9/22	その他	平成15年度第2回保安検査気付き事項「1F3保安規定違反水平展開(当直長の確認)」
2003/9/22	その他	平成15年度第2回保安検査気付き事項「4号機T / B 相分離母線用冷却装置4Bの停止中逆転」
2003/9/22	その他	平成15年度第2回保安検査気付き事項「定例試験手順書の改訂時の検証について、PDCAの観点から、実際の適用状況の現場確認が不足している。」
2003/9/22	その他	平成15年度第2回保安検査気付き事項「盤、ラックの点検」
2003/9/22	2号機	MSV 1, 2弁 主弁弁体弁座シート当り不良
2003/9/22	2号機	An/B 1F 南西エレベータ前電子式集積線量計読取り不可について
2003/9/22	3号機	3号機 デジタルマノメータ(M器218)校正前データの誤差不良について
2003/9/22	3号機	ISIカメラ映像不適合
2003/9/22	7号機	RIP インペラ・シャフト掴み具用リミットスイッチ作動不良の件
2003/9/22	7号機	CRD取扱装置スプールピース用アタッチメント不具合の件
2003/9/23	7号機	主密封油ポンプ吐出配管フランジリーク
2003/9/23	7号機	メッセージ、アラームタイパ印字不良について
2003/9/23	7号機	HCU14 - 23 / 30 - 31電磁弁うなり音発生について
2003/9/23	2号機	CV 1, 2弁 主弁弁体弁座シート当り不良
2003/9/23	7号機	P22系 水素ガス冷却器出入口弁シートパスについて
2003/9/23	1号機	ODサンプルタンク(B)液位計指示不良
2003/9/23	7号機	SRVアキュムレータドレンプラグ固着の件
2003/9/23	7号機	RIP 昇降装置操作ハンダント破損の件
2003/9/24	1号機	主冷凍機(C)冷媒蒸発温度低によるトリップ
2003/9/24	3号機	S・S JAE第二段吸込圧力計点検依頼

2003/9/24	3号機	S・S J A E 第二段出口圧力計点検依頼
2003/9/24	1号機	SWポンプ(D)吐出PIスティック
2003/9/24	1号機	SWポンプ(C)吐出PI指示ハンチング
2003/9/24	1号機	SWポンプ(A)吐出PI指示ハンチング
2003/9/24	1号機	総合記録装置2GPS時刻信号発生装置点検依頼
2003/9/24	1号機	薬液配管洗浄 硫酸配管の閉塞
2003/9/24	4号機	W32 スクリーン装置 F104B 洗浄水元弁ナイロンコーティング剥離
2003/9/24	5号機	過渡現象記録装置 磁気テープ装置異常
2003/9/25	7号機	バー回転式スクリーン(C)フートシャフト磨耗について
2003/9/25	7号機	トラベリングスクリーン(C)フートシャフト磨耗について
2003/9/25	5号機	HNCW冷凍機(A)DPI-090Aハンチングの件
2003/9/25	4号機	「制御棒駆動機構温度高」ANN 発生について
2003/9/25	4号機	排気筒航空障害灯交換依頼
2003/9/25	4号機	H E C W (B) サクションペーンダンパ点検依頼
2003/9/25	7号機	主発電機ベアリングブラケット取り付け面漏洩について
2003/9/25	1号機	RFP - T LP - CV (B) # 3 着座状態について
2003/9/25	7号機	HCU-113 弁のシートリークの件
2003/9/25	7号機	ブレーキシシ加試験装置 SDC 公差外れの件
2003/9/25	7号機	燃料交換機運転委託(7号機燃料取出し手順インストール)
2003/9/25	7号機	K-7 納 ISI用自動UT装置(制御装置)不具合の件
2003/9/26	6号機	イオンクロ分析装置デガッサー故障
2003/9/26	5号機	MSTンネル室配管貫通部ラバーブーツ付近より液体の漏洩
2003/9/26	3号機	P52-AO-F061A 動作時間(開方向)判定基準逸脱の件
2003/9/26	1号機	取水口,放水口温度記録計指示D・S
2003/9/26	3号機	T / B 主蒸気配管ラバーブーツ修理依頼
2003/9/26	7号機	D23-ZR-604A レスポンスタイム不良の件
2003/9/26	その他	No. 2ろ過水タンク アスファルト部劣化
2003/9/27	7号機	MSIV L / T 装置 L / T 時、弁シートパスによるインリークについて
2003/9/27	1号機	M / B 校正スタックモニタ室空調機点検依頼
2003/9/29	4号機	HD湿分分離器Bドレンタンク水位調節弁(加熱器側)グランドリーク
2003/9/29	5号機	5号機 排気筒放射線モニタBプレ警報発生

5. 不適合管理委員会審議件数

グレード	件数
A s	0
A	1
B	14
C	44
D	284
総計	343