

件名	柏崎刈羽原子力発電所第1号機 平成14年度(第13回)定期検査報告書
通報日	平成16年7月29日
概要	<p>柏崎刈羽原子力発電所第1号機の平成14年度(第13回)定期検査は、平成14年9月3日に開始し、平成16年5月14日の総合負荷性能検査をもって終了しました。</p> <p>(停止期間：平成14年9月3日～平成16年4月8日 584日間)</p> <p>この期間中実施した主な作業は次の通りです。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 原子炉施設の法定定期検査(第13回)</li> <li>2. タービン施設の法定定期検査(第11回)</li> <li>3. 原子炉施設及びタービン施設に関する社内自主検査</li> <li>4. 燃料取替(168体)</li> <li>5. 停止関連工事 <ul style="list-style-type: none"> <li>・出力領域計装取替工事</li> <li>・制御棒駆動機構取替工事</li> <li>・炉心シュラウド修理工事</li> <li>・蒸気タービン車室修理工事</li> <li>・原子炉冷却材再循環系配管点検修理</li> </ul> </li> <li>6. その他主要作業 <ul style="list-style-type: none"> <li>・制御棒駆動系配管点検</li> </ul> </li> </ol>