

件名	柏崎刈羽原子力発電所第5号機 平成14年度(第10回)定期検査報告書
通報日	平成16年8月10日
概要	<p>柏崎刈羽原子力発電所第5号機の平成14年度(第10回)定期検査は、平成15年3月1日に開始し、平成16年6月4日の総合負荷性能検査をもって終了しました。 (停止期間:平成15年3月1日~平成16年4月30日 427日間)</p> <p>この期間中実施した主な作業は次の通りです。</p> <ol style="list-style-type: none">1. 原子炉施設の法定定期検査(第10回)2. タービン施設の法定定期検査(第9回)3. 原子炉施設及びタービン施設に関する社内自主検査4. 燃料取替(160体)5. 停止関連工事<ul style="list-style-type: none">・主蒸気逃がし安全弁取替工事・出力領域計装取替工事・蒸気タービン車室修理工事・炉心シュラウド修理工事・原子炉冷却材再循環系配管点検修理