

件名	柏崎刈羽原子力発電所放射線業務従事者の線量管理状況 (平成18年度第4四半期及び平成18年度年報)																																											
通報日	平成19年5月9日																																											
概要	<p>平成18年度第4四半期の管理状況は以下の通り。</p> <p>放射線業務従事者の線量</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>従事者(人)</th> <th>総線量(人・Sv)</th> <th>平均線量(mSv)</th> <th>最大線量(mSv)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>社員</td> <td>796</td> <td>0.08</td> <td>0.1</td> <td>1.91</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>4,495</td> <td>1.97</td> <td>0.4</td> <td>10.79</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>5,291</td> <td>2.05</td> <td>0.4</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>平成18年度年間の管理状況は以下の通り。</p> <p>放射線業務従事者の線量</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>従事者(人)</th> <th>総線量(人・Sv)</th> <th>平均線量(mSv)</th> <th>最大線量(mSv)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>社員</td> <td>1,085</td> <td>0.37</td> <td>0.3</td> <td>6.93</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>6,673</td> <td>6.24</td> <td>0.9</td> <td>16.58</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>7,758</td> <td>6.61</td> <td>0.9</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>					従事者(人)	総線量(人・Sv)	平均線量(mSv)	最大線量(mSv)	社員	796	0.08	0.1	1.91	その他	4,495	1.97	0.4	10.79	合計	5,291	2.05	0.4	-		従事者(人)	総線量(人・Sv)	平均線量(mSv)	最大線量(mSv)	社員	1,085	0.37	0.3	6.93	その他	6,673	6.24	0.9	16.58	合計	7,758	6.61	0.9	-
	従事者(人)	総線量(人・Sv)	平均線量(mSv)	最大線量(mSv)																																								
社員	796	0.08	0.1	1.91																																								
その他	4,495	1.97	0.4	10.79																																								
合計	5,291	2.05	0.4	-																																								
	従事者(人)	総線量(人・Sv)	平均線量(mSv)	最大線量(mSv)																																								
社員	1,085	0.37	0.3	6.93																																								
その他	6,673	6.24	0.9	16.58																																								
合計	7,758	6.61	0.9	-																																								