

件名	柏崎刈羽原子力発電所大湊側予備品倉庫における火災について
通報日	平成21年4月11日
概要	<p>平成21年4月11日午後10時24分頃、大湊側予備品倉庫で火災報知器が発報したことから、消防署へ通報いたしました。</p> <p>その後、消防署による大湊側予備品倉庫（周辺防護区域外）の現場確認が行われ、倉庫内に設置されている空調機のモーター付近から発煙し、配線等の一部が焼損していたことが確認されました。空調機モーターへの電源が自動的に遮断されたことで、消火活動を行わずに発煙は止まり、4月12日午前0時15分に鎮火が確認されました。</p> <p>今後、火災の原因について調査いたします。</p> <p>なお、本事象による外部への放射能の影響はありません。</p> <p>（平成21年4月12日 プレス発表内容）</p> <p>http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2009/pdf/21041201p.pdf</p>