

件名	計画的な原子炉の起動、停止及び出力変化並びに計画的な発電機の並列及び解列
通報日	平成22年6月18、23日
概要	<p>〈6月18日通報分〉</p> <p>柏崎刈羽原子力発電所1号機原子炉隔離時冷却系起動（定例試験および定期事業者検査）に伴う出力の変化について</p> <p>○柏崎刈羽原子力発電所1号機原子炉隔離時冷却系の定例試験^{※1}および定期事業者検査^{※2}に伴う出力変化（出力抑制）について、下記の通り予定していますのでお知らせいたします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・6月22日（火） <ul style="list-style-type: none"> 10時00分頃～ 出力降下開始（約1125MW～） 10時30分頃 出力降下完了（約1118MW） <p>試験および検査実施</p> <ul style="list-style-type: none"> 15時30分頃～ 出力上昇開始（約1118MW～） 16時00分頃 出力上昇完了（約1125MW） <p>※1 1回／月の定例試験 ※2 定期事業者検査と系統機能試験を兼ねます</p> <p>〈6月23日通報分〉</p> <p>柏崎刈羽原子力発電所1号機原子炉隔離時冷却系起動（定例試験および定期事業者検査）に伴う出力の変化（実績）について</p> <p>○柏崎刈羽原子力発電所1号機原子炉隔離時冷却系の定例試験および定期事業者検査に伴う出力変化（出力抑制）について、実績を下記の通りお知らせいたします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・6月22日（火） <ul style="list-style-type: none"> 10時00分～ 出力降下開始（約1122MW～） 10時30分 出力降下完了（約1115MW） <p>試験および検査実施</p> <ul style="list-style-type: none"> 16時10分～ 出力上昇開始（約1115MW～） 16時30分 出力上昇完了（約1122MW）