

件名	計画的な原子炉の起動、停止及び出力変化並びに計画的な発電機の並列及び解列
通報日	平成22年6月28、29日
概要	<p>〈6月28日通報分〉 柏崎刈羽原子力発電所1号機原子炉隔離時冷却系起動に伴う出力の変化について</p> <p>○柏崎刈羽原子力発電所1号機原子炉隔離時冷却系において、蒸気止め弁にシートパスの徴候が確認されたことから、定例試験手順に基づき起動します。起動に伴う出力変化（出力抑制）について、下記の通り予定していますのでお知らせいたします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・6月28日（月） <ul style="list-style-type: none"> 17時00分頃～ 出力降下開始（約1122MW～） 17時30分頃 出力降下完了（約1115MW） <p>試験実施</p> <ul style="list-style-type: none"> 18時30分頃～ 出力上昇開始（約1115MW～） 19時00分頃 出力上昇完了（約1122MW） <p>〈6月29日通報分〉 柏崎刈羽原子力発電所1号機原子炉隔離時冷却系起動に伴う出力の変化（実績）について</p> <p>○柏崎刈羽原子力発電所1号機原子炉隔離時冷却系の起動に伴う出力変化（出力抑制）について、実績を下記の通りお知らせいたします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・6月28日（月） <ul style="list-style-type: none"> 17時15分～ 出力降下開始（約1123MW～） 17時18分 出力降下完了（約1115MW） <p>起動</p> <ul style="list-style-type: none"> 18時37分～ 出力上昇開始（約1115MW～） 18時43分 出力上昇完了（約1123MW）