

件名	発電所周辺での震度3以上の地震
通報日	平成23年4月8日
概要	<p>地震発生に伴い以下内容を連絡。</p> <p>◇4月7日23時32分頃、宮城県沖（牡鹿半島の東）を震源とする地震 震度4 刈羽（刈羽村割町新田） ※安全協定マター 震度3 柏崎（柏崎市中央町）、出雲崎（出雲崎町米田） ※安全協定マター 震度2 西山町（柏崎市西山町池浦）、高柳町（柏崎市高柳町岡野町）</p> <p>○各号機の運転、停止状況 ・運転中の1, 5, 6, 7号機については運転を継続中</p> <p>○各号機のプラント運転に影響を及ぼす警報発生の有無 ・警報の発生なし</p> <p>○地震計で測定された最大地震加速度 ・6号機 4.0Gal</p> <p>○モニタリングポスト、排気筒モニタ指示値変動の有無 ・変動なし</p> <p>○その他 ・東北電力管内での負荷変動（停電）の影響と思われる極短期間の出力変動（5%未満）あり。 この影響で、運転中の1, 5, 6, 7号機でタービンバイパス弁の開閉（短時間）あり。</p>