

| | |
|-----|--|
| 件名 | 計画的な原子炉の起動、停止及び出力変化並びに計画的な発電機の並列及び解列 (6号機制御棒パターン調整に伴う出力の変化について) |
| 通報日 | 平成23年6月17、20日 |
| 概要 | <p>〈6月17日通報分〉</p> <p>柏崎刈羽原子力発電所6号機制御棒パターン調整(第10サイクル第1回)に伴う、出力変化の予定を下記のとおりお知らせいたします。</p> <p>○6月18日(土) 10時00分頃～ 出力降下開始(約1400MW～)</p> <p>10時40分頃 出力降下完了(約1300MW)</p> <p>13時50分頃～ 出力上昇開始(約1300MW～)</p> <p>19時30分頃 出力上昇完了(約1400MW)</p> <p>注) 熱的制限値に余裕がある場合、上昇完了(定格熱出力到達)に変更が生じます。</p> <p>〈6月20日通報分〉</p> <p>柏崎刈羽原子力発電所6号機制御棒パターン調整(第10サイクル第1回)に伴う、出力変化の実績を下記のとおりお知らせいたします。</p> <p>○6月18日(土) 10時00分～ 出力降下開始(1400MW～)</p> <p>10時40分 出力降下完了(1300MW)</p> <p>12時30分～ 出力上昇開始(1300MW～)</p> <p>14時55分 出力上昇完了(1400MW)</p> |