

件名	発電所周辺での震度3以上の地震の発生について（西山で震度5弱）
通報日	2019年 6月18日
概要	<p>地震発生に伴い以下内容を連絡</p> <p>○2019年6月18日22時22分頃、山形県沖で発生した地震 震度5弱 柏崎市西山町池浦 震度4 刈羽村割町新田 出雲崎町米田 震度3 柏崎市中央町 柏崎市高柳町岡野町</p> <p>◇地震計の動作 ・加速度最大値：6号機原子炉建屋基礎マット上端 20.8ガル</p> <p>◇各号機の運転、停止状況 ・全号機停止中、異常なし ・SFP電源の異常無し／漏えい無し ・外部への放射能の影響無し</p> <p>◇特記事項 6月18日22時25分より発電所構内（プラント含む）の地震後のパトロールを開始し、6月19日4時45分に全て完了しました。異常は確認されておりません。</p> <p>（6月18日公表済み） <第1報> http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/press/pdf/2019/2019061801p.pdf <第2報：訂正> http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/press/pdf/2019/2019061802p.pdf <第3報> http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/press/pdf/2019/2019061803p.pdf （6月19日公表済み） <第4報> http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/press/pdf/2019/2019061901p.pdf</p>