

件名	柏崎刈羽原子力発電所での火災・発煙の発生について
通報日	2023年1月17日
概要	<p>2023年1月17日3時41分、免震重要棟火報盤に警報が発生しました。現場を確認したところ、2階会議室（4）のパソコンから出火していたことから、当社社員により初期消火を行うとともに公設消防へ通報しました。公設消防による現場確認の結果、4時13分に鎮火を確認しました。</p> <p><第1報></p> <ul style="list-style-type: none"> ○発生場所：免震重要棟 2階 会議室4（非管理区域） ○発生時間：3時41分頃 ○火報発報の有無：有り ○状況：発火・発煙 ○初期消火状況：初期消火中 ○119番通報時刻：3時46分頃 ○公設消防車：入構（4時06分） ○外部への放射能の影響：無し <p><第2報></p> <ul style="list-style-type: none"> ○燃えたもの：パソコン1台 ○消防署による判断：確認中 ○プラントの運転状況：停止中 ○プラントへの影響：無し ○負傷者の有無：無し <p><第3報></p> <ul style="list-style-type: none"> ○燃えたもの：パソコン1台、机の一部 ○消防署による判断：4時13分頃、火災・鎮火 <p>（1月17日公表済み）</p> <p><第1報> https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/press/pdf/2022/2023011701p.pdf</p> <p><第2報> https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/press/pdf/2022/2023011702p.pdf</p> <p><第3報> https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/press/pdf/2022/2023011703p.pdf</p> <p><第4報（最終報）> https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/press/pdf/2022/2023011704p.pdf</p>