

件 名	柏崎刈羽原子力発電所での火災警報の発生について
通報日	2023年1月26日
概 要	2023年1月26日3時55分、協力企業構内事務所において、火災警報が発生した。直ちに現場を確認し、炎や煙がないことから誤報と判断した。 <第1報> ○発生場所：柏崎刈羽特重設大湊側地下貯水槽新設工事 清水建設・植木組・石高建設JV事務所（非管理区域） ○発生時間：3時55分頃 ○119番通報時刻：4時09分頃 ○外部への放射能の影響：無し <第2報（最終報）> 現場を確認したところ、警報の誤作動であることが判明した。 ○現場確認時刻：4時39分頃 ○119番通報時刻（誤報通報時刻）：4時39分頃 （1月26日公表済み） <第1報> https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/press/pdf/2022/2023012601p.pdf <第2報（最終報）> https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/press/pdf/2022/2023012602p.pdf