

件名	発電所の運転保守状況
通報日	2021年 9月10日
概要	<p>柏崎刈羽原子力発電所1・2・3・4・5・6・7号機運転保守状況 (2021年 8月)</p> <p>1号機 第16回定期事業者検査中(2011年8月6日から開始) 2号機 第12回定期事業者検査中(2007年2月19日から開始) 3号機 第10回定期事業者検査中(2007年9月19日から開始) 4号機 第10回定期事業者検査中(2008年2月11日から開始) 5号機 第13回定期事業者検査中(2012年1月25日から開始) 6号機 第10回定期事業者検査中(2012年3月26日から開始) 7号機 第10回定期事業者検査中(2011年8月23日から開始)</p>

件名	状況確認(9月実施分)
確認日	2021年 9月10日
概要	<p>・柏崎刈羽原子力発電所3号機 計装用圧縮空気系除湿装置(IAドライヤ)からの火災について (2021年 9月 6日公表)</p> <p><確認内容></p> <p>・9月6日に発生した3号機タービン建屋地下3階(非管理区域)におけるIAドライヤからの火災の発生について、現場状況の確認を実施しました。</p>