

福島第一原子力発電所1～4号機放水口サンプリング建屋における火災について

平成 23 年 4 月 12 日
東京電力株式会社
福島第一原子力発電所

平成 23 年 4 月 12 日午前 6 時 38 分頃、南側放水口付近にある 1～4 号機放水口サンプリング建屋のバッテリーを収納している盤から発火が確認されたことから、自衛消防隊による初期消火活動を行うとともに、午前 6 時 45 分頃、双葉消防本部へ連絡しました。

初期消火活動の結果、現在は炎と煙がないことを確認しています。

本事象による外部への放射能の影響、ならびに原子炉等の冷却機能への影響はなく、周辺環境のモニタリング値に変動はみられません。

引き続きプラントの状態や周辺環境モニタリングを継続監視するとともに、原因について詳細に調査してまいります。

以 上

