

福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺)

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水							
	E-1	E-2	E-3	E-4	E-5	E-6	E-8	F-1 ^{*1}
採取日	10月3日	10月3日	10月3日	10月3日	10月3日		10月3日	10月3日
採取時刻	9:55	10:05	11:50	11:40	11:30		12:01	10:15
全	90	43	55	ND(17)	17		17	ND(17)
H-3(約12年)	130,000	350	140	450	2,400		1,200	110

*1 F-1は、平成24年に発生したH4エリア近傍における水漏れの影響調査のために採取(継続監視はしない)

* 太枠内が今回公表データ。他は10月3日にお知らせ済み。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

