

< 参考資料 >  
 平成25年10月13日  
 東京電力株式会社

## 福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺)

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水							
	E-1	E-2	E-3	E-4	E-5	E-6	E-7	E-8
採取日	10月11日	10月11日	10月11日	10月11日	10月11日			
採取時刻	9:07	9:16	9:27	9:38	9:55			
全β	140	89	83	36	40			
H-3(約12年)	300,000	370	210	310	2,400			

