

福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果（H4エリア周辺）

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水							
	E-1	E-2	E-3	E-4	E-5	E-6	E-7	E-8
採取日	10月12日	10月12日	10月12日	10月12日	10月12日			
採取時刻	9:06	9:18	9:35	9:48	10:01			
全β	140	43	67	29	ND(18)			
H-3(約12年)	280,000	360	230	310	2,400			

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

