

< 参考資料 >
 平成25年10月18日
 東京電力株式会社

福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺)

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水							
	E-1	E-2	E-3	E-4	E-5	E-6	E-7	E-8
採取日	10月16日	10月16日	10月16日	10月16日	10月16日	10月16日	10月16日	10月16日
採取時刻	9:15	9:26	9:35	9:35	9:43	8:55	9:10	9:20
全β	61	ND(17)	89	ND(17)	ND(17)	ND(17)	ND(17)	ND(17)
H-3(約12年)	230,000	420	190	300	2,700	240	800	1,100

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

