

福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺)

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水							
	E-1	E-2	E-3	E-4	E-5	E-6	E-7	E-8
採取日	10月20日	10月20日	10月20日	10月20日	10月20日			
採取時刻	11:45	11:35	11:25	11:15	11:05			
全β	290,000	ND(17)	42	ND(17)	ND(17)			
H-3(約12年)	500,000	300	240	130	2,200			

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

