

福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺)

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水							
	E-1	E-2	E-3	E-4	E-5	E-6	E-7	E-8
採取日	10月24日	10月24日	10月24日	10月24日	10月24日			
採取時刻	10:10	10:00	9:50	9:35	9:25			
全β	210,000	ND(18)	57	18	55			
H-3(約12年)	230,000	380	310	370	2,000			

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

