

福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺)

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水							
	E-1	E-2	E-3	E-4	E-5	E-6	E-7	E-8
採取日	10月27日	10月27日	10月27日	10月27日	10月27日			
採取時刻	10:55	11:45	10:45	10:37	10:21			
全β	210,000	ND(20)	22	21	ND(20)			
H-3(約12年)	190,000	340	290	490	1,700			

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

