

福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺)

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水							
	E-1	E-2	E-3	E-4	E-5	E-6	E-7	E-8
採取日	10月29日	10月29日	10月29日	10月29日	10月29日			
採取時刻	8:11	8:28	9:21	8:43	9:03			
全β	260,000	ND(17)	29	18	19			
H-3(約12年)	190,000	330	310	400	1,700			

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

