

< 参考資料 >  
平成25年9月12日  
東京電力株式会社

## 福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れの影響に関するサンプリング結果(揚水井)

単位:Bq/L

	地下水バイパス 揚水井					
	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11	No.12
採取日	9月10日	9月10日	9月10日	9月10日	9月10日	9月10日
採取時刻	9:40	9:45	9:50	9:55	9:00	9:10
全	ND(15)	ND(15)	ND(15)	ND(15)	ND(15)	ND(15)
H-3(約12年)	440	60	44	230	280	760

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。