

## 福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺) (1/2)

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水				
	E-1	E-2	E-3	E-4	E-5
採取日		9月5日			
採取時刻		10:50			
全β		330			
H-3(約12年)		ND(120)			

\* 太枠内が今回公表データ。他は9月7日にお知らせ済み。

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。



## 福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺) (2/2)

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水				
	E-1	E-2	E-3	E-4	E-5
採取日	/	9月6日	/	/	/
採取時刻	/	14:30	/	/	/
全β	/	180	/	/	/
H-3(約12年)	/	分析中	/	/	/

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

