

< 参考資料 >
平成25年9月9日
東京電力株式会社

福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺) (1 / 2)

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水				
	E-1	E-2	E-3	E-4	E-5
採取日	/	9月7日	/	/	/
採取時刻	/	11:40	/	/	/
全	/	35	/	/	/
H-3(約12年)	/	300	/	/	/

* 太枠内が今回公表データ。他は9月8日にお知らせ済み。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。



福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺) (2 / 2)

単位:Bq/L

		H4エリア周辺地下水				
		E-1	E-2	E-3	E-4	E-5
採取日		9月8日	9月8日			
採取時刻		9:20	9:50			
Cs-134(約2年)		2.5	0.64			
Cs-137(約30年)		5.1	0.74			
その他						
全		3,200	67			
H-3(約12年)		分析中	分析中			

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

