

福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺)

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水				
	E-1	E-2	E-3	E-4	E-5
採取日	9月11日	9月11日			
採取時刻	10:10	10:33			
全	1,500	ND(20)			
H-3(約12年)	97,000	300			

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

