

福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺)(1/2)

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水				
	E-1	E-2	E-3	E-4	E-5
採取日	9月16日	9月16日		9月16日	
採取時刻	9:05	9:10		9:15	
全	560	31		18	
H-3(約12年)	95000	430		410	



福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺) (2 / 2)

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水				
	E-1	E-2	E-3	E-4	E-5
採取日	9月17日	9月17日	/	9月17日	/
採取時刻	9:25	9:30	/	9:20	/
全	360	33	/	53	/
H-3(約12年)	分析中	分析中	/	分析中	/

