

< 参考資料 >
平成25年9月18日
東京電力株式会社

福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果（揚水井）

単位:Bq/L

	地下水バイパス 揚水井							
	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11	No.12
採取日	9月17日	9月17日	9月17日	9月17日	9月17日	9月17日	9月17日	9月17日
採取時刻	9:00	9:05	9:10	9:12	9:15	9:18	9:25	9:30
全	ND(15)	ND(15)	ND(15)	ND(15)	ND(15)	ND(15)	ND(15)	ND(15)
H-3(約12年)	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。