

## 福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺)

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水					
	E-1	E-2	E-3	E-4	E-5	E-6
採取日	9月25日	9月25日	9月25日	9月25日	9月25日	9月25日
採取時刻	11:10	11:16	11:40	11:35	11:30	12:00
全	190	22	190	ND(18)	76	25
H-3(約12年)	170,000	360	170	390	ND(120)	340

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

