

福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺)

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水					
	E-1	E-2	E-3	E-4	E-5	E-6
採取日	9月26日	9月26日	9月26日	9月26日	9月26日	
採取時刻	9:30	9:35	11:00	9:50	9:45	
全	200	35	280	21	74	
H-3(約12年)	190000	470	200	320	290	

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

