集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果

 $I-131(Bq/cm^3)$

測定																					
場所	9/14	9/15	9/16	9/17	9/18	9/19	9/20	9/21	9/22	9/23	9/24	9/25	9/26	9/27	9/28	9/29	9/30	10/1	10/2	10/3	10/4
1	ND																				
2	ND																				
3	ND																				
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
⑤	ND																				
6	-	ND	-	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-
7	ND																				
8	ND																				
9	ND																				

$Cs-134(Bq/cm^3)$

測定																					
場所	9/14	9/15	9/16	9/17	9/18	9/19	9/20	9/21	9/22	9/23	9/24	9/25	9/26	9/27	9/28	9/29	9/30	10/1	10/2	10/3	10/4
1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND								
2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND								
3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND								
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND								
6	-	ND	-	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-
7	0.037	0.025	0.029	0.033	0.024	0.025	0.023	0.026	0.036	0.03	0.029	0.013	0.017	0.03	0.015	0.03	0.021	0.035	0.028	0.029	0.035
8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND								
9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND								

$Cs-137(Bq/cm^3)$

測定																					
場所	9/14	9/15	9/16	9/17	9/18	9/19	9/20	9/21	9/22	9/23	9/24	9/25	9/26	9/27	9/28	9/29	9/30	10/1	10/2	10/3	10/4
1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
6	-	ND	-	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-
7	0.091	0.091	0.1	0.085	0.069	0.079	0.11	0.076	0.12	0.073	0.11	0.068	0.055	0.084	0.063	0.074	0.064	0.11	0.1	0.11	0.12
8	0.026	0.022	0.036	0.022	0.02	ND	ND	0.021	0.027	0.023	0.023	ND	0.021	0.02	ND	0.038	0.021	0.024	ND	ND	0.019
9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

- ※「-」はサンプリング・測定を実施していないことを示す。
- ※⑥は④が採取不可となったため、地下水流の上流側として選定し、週1回程度の頻度で測定。(H23 4/29~)
- ※⑦は地下水流の下流側であることから、追加で測定。(H23 5/26~)
- ※⑧を追加で測定。(H23 5/30~)
- ※⑨を追加で測定。(H23 8/2~)
- ※本分析における放射能濃度の検出限界値(I-131が約0.009Bq/cm³、Cs-134が約0.01Bq/cm³、Cs-137が約0.02Bq/cm³)を下回る場合は、「ND」と記載。(H26 10/4)
- ただし、検出限界値は検出器や試料性状により異なるため、この値以下でも検出される場合もある。

<測定箇所>

①4号T/B建屋南東

②プロセス主建屋北東

③プロセス主建屋南東

4プロセス主建屋南西

⑤雑固体廃棄物減容処理建屋南

⑥サイトバンカ建屋南西

⑦焼却工作建屋 西側

⑧雑固体廃棄物減容処理建屋北

9サイトバンカ建屋南東