

福島第一原子力発電所構内H5エリアのタンクにおける
水漏れに関するサンプリング結果単位：Bq/cm³

	No. 5－No. 6タンク 連結配管下部漏洩水
採取日	8月31日
採取時刻	21:00
Cs-134(約2年)	25
Cs-137(約30年)	61
全β	4.0E+05

* 太枠内が今回公表データ(補正值)。他は平成25年9月4日にお知らせ済み。