

# 福島第一原子力発電所 構内散水試料分析結果

単位: Bq/L

	5・6号機滞留水RO処理水HタンクD3	
	東京電力	第三者機関
採取日	2015年11月17日	2015年11月17日
採取時刻	10:20	10:20
セシウム134	ND(0.78)	ND(0.76)
セシウム137	ND(0.62)	ND(0.62)
その他ガンマ核種	検出なし	検出なし
全ベータ	ND(2.2)	0.93
トリチウム	740	680

\* 第三者機関: 日本分析センター

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。