

## 福島第一原子力発電所構内1号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

|              | 1号機放水路立坑水 |        |
|--------------|-----------|--------|
|              | 上流側       | 下流側    |
| 採取日          | 3月27日     | 3月27日  |
| 採取時刻         | 11:50     | 11:10  |
| Cs-134(約2年)  | 19,000    | 1,700  |
| Cs-137(約30年) | 66,000    | 5,700  |
| 全β           | 83,000    | 10,000 |
| H-3(約12年)    | 520       | 1,300  |

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

