

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	12月16日	12月16日	12月16日	12月16日
採取時刻	11:10	10:35	11:00	10:40
Cs-134(約2年)	1,600	290	270	27
Cs-137(約30年)	7,200	1,300	1,000	130
全	10,000	2,000	3,300	160
H-3(約12年)	1,100	1,000	130	ND(96)

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

