

福島第一 地下水バイパス揚水井 No.10 分析結果

単位:Bq/L

地下水バイパス 揚水井 No.10		
	東京電力	第三者機関
採取日	2015年10月1日	
採取時刻	8:55	
全	ND(11)	ND(3.2)
H-3(約12年)	2,400	2,400

- * 太枠内が今回公表データ。他は10月3日にお知らせ済み。
- * 第三者機関: 日本分析センター
- * NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

