

地下貯水槽観測孔 分析結果(2016年5月20日分)

	地下貯水槽観測孔(i～iii)													
	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14
採取時刻	8:36		8:39		8:44		8:49		7:46		7:56		8:01	
全ベータ(Bq/L)	35		ND(22)		ND(22)		ND(22)		ND(22)		45		ND(22)	

	地下貯水槽観測孔(i～iii)					地下貯水槽観測孔(vi)		
	A15	A16	A17	A18	A19	B1	B2	B3
採取時刻	8:05		8:16		8:24			
全ベータ(Bq/L)	ND(22)		26		39			

(注)NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。