

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

| | 1号機放水路立坑水 | | 2号機放水路立坑水 | |
|--------------|-----------|--------|-----------|--------|
| | 上流側 | 下流側 | 上流側 | 下流側 |
| 採取日 | 12月16日 | 12月16日 | 12月16日 | 12月16日 |
| 採取時刻 | 6:50 | 7:00 | 6:55 | 7:05 |
| Cs-134(約2年) | 750 | 230 | 180 | 8.1 |
| Cs-137(約30年) | 4,200 | 1,400 | 1,100 | 76 |
| 全 | 6,200 | 3,500 | 3,500 | 170 |
| H-3(約12年) | 790 | 780 | 290 | 150 |

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

