

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	7月3日	7月3日	7月3日	7月3日
採取時刻	11:15	10:45	11:05	10:50
Cs-134(約2年)	62	150	250	ND(15)
Cs-137(約30年)	520	1,100	2,000	77
全	580	3,000	2,600	180
H-3(約12年)	120	720	130	190

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

