

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	7月19日	7月19日	7月19日	7月19日
採取時刻	8:30	8:15	8:25	8:20
Cs-134(約2年)	110	150	200	ND(8.0)
Cs-137(約30年)	820	1,100	1,400	72
全	1,100	2,800	1,800	190
H-3(約12年)	ND(120)	620	240	220

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

