

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	8月16日	8月16日	8月16日	8月16日
採取時刻	8:25	8:00	8:15	8:05
Cs-134(約2年)	54	120	300	12
Cs-137(約30年)	430	930	2,400	69
全	540	2,500	3,100	230
H-3(約12年)	ND(130)	390	190	220

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

