

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	8月23日	8月23日	8月23日	8月23日
採取時刻	8:10	7:55	8:05	8:00
Cs-134(約2年)	47	140	240	13
Cs-137(約30年)	330	950	2,000	56
全	460	2,500	2,500	220
H-3(約12年)	ND(120)	500	240	180

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

