

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	8月30日	8月30日	8月30日	8月30日
採取時刻	7:50	8:10	8:20	8:15
Cs-134(約2年)	53	120	120	ND(6.1)
Cs-137(約30年)	390	920	940	69
全	470	2,600	1,600	220
H-3(約12年)	ND(120)	560	350	240

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

