

福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺)

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水									
	E-3	E-4	E-5	E-6	E-7	E-8	E-9	E-10	E-13	E-14
採取日	10月31日	10月31日	10月31日	10月31日	10月31日	10月31日	/	10月31日	10月31日	10月31日
採取時刻	9:53	9:57	10:00	9:00	9:35	9:40	/	10:05	9:07	9:45
全	ND(13)	ND(13)	ND(13)	ND(13)	ND(13)	ND(13)	/	120	ND(13)	18
H-3(約12年)	ND(120)	ND(120)	120	ND(120)	ND(120)	ND(120)	/	800	540	ND(120)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。