

## 福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺)

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水									
	E-3	E-4	E-5	E-6	E-7	E-8	E-9	E-10	E-13	E-14
採取日	11月14日	11月14日	11月14日	11月14日	11月14日	11月14日	/	11月14日	11月14日	11月14日
採取時刻	9:46	9:50	9:54	9:26	9:45	9:52	/	9:58	9:35	9:55
全	15	18	ND(13)	16	21	ND(13)	/	ND(13)	ND(13)	14
H-3(約12年)	ND(120)	120	ND(110)	ND(120)	ND(120)	ND(120)	/	140	670	ND(120)

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。