

福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺)

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水									
	E-3	E-4	E-5	E-6	E-7	E-8	E-9	E-10	E-13	E-14
採取日	11月19日	11月19日	11月19日	/	/	/	/	/	/	/
採取時刻	7:39	7:44	7:47	/	/	/	/	/	/	/
全	ND(14)	ND(14)	ND(14)	/	/	/	/	/	/	/
H-3(約12年)	ND(130)	ND(130)	ND(130)	/	/	/	/	/	/	/

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。