

2017年12月3日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	12月1日	12月1日	12月1日	12月1日
採取時刻	9:13	8:57	9:07	9:01
Cs-134(約2年)	270	98	80	ND(8.9)
Cs-137(約30年)	2,000	790	700	51
全	3,100	2,700	2,900	200
H-3(約12年)	230	510	620	150

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。