

福島第一原子力発電所 1号機原子炉格納容器ガス管理システムの気体のサンプリング結果

(データ集約 : 10/26)

採取場所	1号機原子炉格納容器ガス管理システム出口			
試料形態	粒子状フィルタ		チャコールフィルタ	
試料採取日時刻	2017年10月2日 08:59 ~ 09:39		2017年10月2日 08:59 ~ 09:39	
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/cm ³)	検出限界濃度 (Bq/cm ³)	試料濃度 (Bq/cm ³)	検出限界濃度 (Bq/cm ³)
I-131 (約8日)	ND	8.4E-07	ND	8.2E-07
Cs-134 (約2年)	ND	8.8E-07	ND	1.1E-06
Cs-137 (約30年)	ND	6.9E-07	ND	1.1E-06

． E- とは、 ． × 1 0⁻ と同じ意味である。
 本分析における放射能濃度の検出限界値を下回る場合は、「ND」と記載。
 本サンプリングは、セシウムおよびヨウ素の核種分析結果を対象としている。