

福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺)

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水									
	E-3	E-4	E-5	E-6	E-7	E-8	E-9	E-10	E-13	E-14
採取日	2月6日	2月6日	2月6日	2月6日	2月6日	2月6日	/	2月6日	2月6日	2月6日
採取時刻	9:45	9:56	10:02	9:26	9:36	9:43	/	10:07	9:15	9:48
全	ND(13)	18	17	13	ND(13)	ND(13)	/	22	ND(16)	ND(16)
H-3(約12年)	ND(100)	400	200	ND(100)	ND(100)	170	/	11,000	400	ND(100)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。